

**Комунальне підприємство
«Харківський регіональний інженерно-консультаційний центр»**

Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 007170

Замовник:

**Інститут радіофізики та
електроніки ім. О.Я. Усикова
Національної академії наук
України
61085, м. Харків, вул. Академіка
Проскури, 12**

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

**будівлі та приміщень Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова
Національної академії наук України, щодо доступності для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення вимогам ДБН В.2.2-
40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».**

Об'єкт: Виробничий будинок:

**Лабораторний корпус №4 (літ. «Д-7»)
61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12**

Директор КП «ХРІКЦ»



А.В. Варенко

**Відповідальний виконавець
(кваліфікаційний сертифікат
експерта серія АЕ № 007170)**



Д.С. Єлфімов

м. Харків-2023р.

СКЛАД

	стор.
Склад	
1. Загальна частина	3
2. Загальні дані	4
3. Результати обстеження	5
4. Висновок	6
5. Список використаної нормативної документації	7
6. Фотофіксація	8
7. Ксерокопія сертифіката відповідального виконавця	10
серія АЕ № 007170	

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Експертний звіт про відповідальність вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будинків:

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України: Лабораторний корпус №4 (літ. «Д-7») виконувався згідно:

- договору № 4 /2 від 12.05.2023р.;
- візуального обстеження, які виконував експерт Єлфімов Даніїл

Сергійович в присутності Замовника.

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямком – експертиза та обстеження у будівництві: Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури виданий Міністерством Регіонального Розвитку, Будівництва та Житлово-Комунального Господарства України 19.12.2012 р. серія АЕ № 001000

- положень «Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд», м. Київ, 1997р.;

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Метою даного звіту є визначення відповідальності вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення лабораторного корпусу літ. "Д-7" Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова Національної академії наук по вул. Академіка Проскури в м. Харків.

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Об'єкт, що обстежуються, розміщений за адресою: м. Харків, Київський район, вул. Академіка Проскури, 12.

На теперішній час об'єкти експлуатуються за своїм цільовим призначенням.

Кліматичні характеристики:

- несейсмічний, з розрахунковою зимовою температурою до -23°C включно;
- нормативна вага снігового покриву на 1 м^2 горизонтальної поверхні землі для другого району – 700 Па (70 кг/м^2);
- нормативний швидкісний натиск вітру на висоті 10 м над поверхнею землі для другого району – 1000 Па (100 кг/м^2);
- нормативна глибина промерзання ґрунту – 1.1 м ;
- корисна вага 150 кг/м^2 з не підтоплюємо територією.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ

Візуальним обстеженням встановлено:

Лабораторний корпус №4 (літ. "Д-7")

На головному вході в корпус відсутній пандус на ганку. Є металевий пандус на дворовому вході до будівлі лабораторного корпусу. У будівлі є пасажирський та вантажопасажирський ліфти для переміщення поверхами. Ширина дверних отворів аудиторій, кабінетів та коридорів відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

4. ВИСНОВОК

Об'єкт обстеження: виробничий будинок лабораторний корпус №4 (літ. "Д-7"), у м. Харків, вул. Академіка Проскури,12.

Замовник: Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України

Метою даного звіту є визначення відповідності будинку вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкту, узагальнення результатів натуральних, візуальних обстежень, проведення необхідних розрахунків, розмірного планування аналізу по кресленням паспорта БТІ, вивчення результатів фотофіксації та інших представлених замовником технічних і графічних матеріалів, можна зробити наступні висновки:

Лабораторний корпус №4 (літ. "Д-7") що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Академіка Проскури,12 в яких здійснює свою діяльність Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України в цілому відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта склав:

Відповідальний виконавець
(експерт)



Єлфімов Данііл Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ НОРМАТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рекомендації по оцінці надійності будівельних конструкцій по внутрішнім признакам
М. ЦНИИПромвидат, 1989р.
2. Рекомендації по обстеженню та оцінці технічного стану крупнопанельних та кам'яних будівель. М. ЦНИИСК ім. Кучеренко, 1988р.
3. ДБН В.1.2.2:2006 «Навантаження та впливи»
4. ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди». Основні положення
5. ДСТУ - Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану
6. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва
7. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

6. ФОТОФІКСАЦІЯ





7. КОПІЯ СЕРТИФІКАТУ



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 007170

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Єлфімов Данііл Сергійович**

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Провідний експерт будівельний**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від **28.02.2023** № **177**

(рішенням _____ секції Комісії від _____ № _____, затвердженим президією Комісії _____)

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **28.02.2023** року за № **961**

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).**

Дата видачі **28.02.2023** року

Голова Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



М.П.

(підпис)

Губень П.І.

(прізвище, імя, по батькові)

